



231112341473

正本

检测报告

Test Report

虞检（2024）第8254号

委托单位：浙江长贵金属粉体有限公司

受检单位：浙江长贵金属粉体有限公司

委托类别：外部委托

绍兴市上虞区水务环境检测有限公司



声 明

- 一、 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检验检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、 本报告未经书面批准，不得复制（完整复制除外），完整复制后未加盖本公司红色检验检测报告专用章无效；
- 三、 未经同意，本报告不得用于广告宣传；
- 四、 由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 五、 报告未加盖资质认定标志时，仅做内部参考，不具有对社会的证明作用；
- 六、 委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向绍兴市上虞区水务环境检测有限公司提出。

本公司通讯资料

绍兴市上虞区水务环境检测有限公司

地址：浙江省绍兴市上虞区崧厦街道潘韩路 123 号

邮编：312365

电话：0575-82318444

检测报告

样品类别	水和废水	委托日期	2024 年 12 月 7 日
委托方	浙江长贵金属粉体有限公司	委托方地址	杭州湾纬十一路 36 号
采样方	绍兴市上虞区水务环境检测有限公司	采样时间	2024 年 12 月 7 日
采样地点	浙江长贵金属粉体有限公司	接收日期	2024 年 12 月 7 日
检测地点	本机构和现场	检测日期	2024 年 12 月 7 日~13 日
检测方法依据	pH 值: 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 化学需氧量: 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 悬浮物: 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 总铜: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 总锌: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 总铅: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 总镍: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 总砷: 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 五日生化需氧量: 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 总氮: 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012 总磷: 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总银: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		



检测结果

序号	采样点名称	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
1	排放口出水	S20241207-D07	无色透明	pH 值	无量纲	7.1
				化学需氧量	mg/L	152
				氨氮	mg/L	0.731
				悬浮物	mg/L	8
				总铜	mg/L	0.141
				总锌	mg/L	0.029
				总铅	mg/L	<0.07
				总镍	mg/L	0.026
				总砷	μg/L	0.5
				五日生化需氧量	mg/L	29.3
				总氮	mg/L	25.9
				总磷	mg/L	0.14
				总银	mg/L	<0.02

编制: 刘静

审核: 曹乃

批准: 阮国利

签发日期: 2024.12.15



174487